



CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-7105BP5593**  
Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Mannesmann Line Pipe GmbH Kissinger Weg, D-59067 Hamm
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Mannesmann Line Pipe GmbH In der Steinwiese 31, D-57074 Siegen
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Stahlrohre: Beschichtetes Stahlrohr, geschweißt (7105)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Beschichtetes Stahlrohr, geschweißt, für die Trinkwasserversorgung
<b>Modell</b> <i>model</i>	Stahlrohr "Mannesmann Line Pipe"
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: VFA 2019-0312.01 vom 06.05.2019 (MPG) Mechanikprüfung: 1326WL201062 / 8113222435 vom 11.02.2016 (RWT) Kontrollprüfung Labor: 8109821115 vom 12.02.2013 (RWT) Mechanikprüfung: 8103855408 vom 12.11.2007 (RWT) Hygienepfung: K-250759-14-Sf/st vom 24.11.2014 (WHY) Hygienepfung: K-253526-15-Sf/st vom 13.02.2015 (WHY) Hygienepfung: K-253528-15-Sf/st vom 13.02.2015 (WHY) Hygienepfung: K-250758-14-Sf/st vom 24.11.2014 (WHY) Hygienepfung: K-253530-15-Sf/st vom 13.02.2015 (WHY)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW VP 637 (01.10.2002) DVGW W 347 (01.04.2006)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	14.06.2022 / 19-0462-WNU

70228-04-A-DE

19.08.2019 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
Stahlrohr "Mannesmann Line Pipe"	Fertigungsgruppe: 114,3 - 323,9 mm	
Stahlrohr "Mannesmann Line Pipe"	Fertigungsgruppe: > 323,9 - 610 mm	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen****hints of utilization / remarks**

Stahlrohr mit Zementmörtelauskleidung (FZM-S oder FZM-N) und Polyethylenummantelung oder Zementmörtelummantelung (FZM-S oder FZM-N)